




Registre Public d'Accessibilité : Collège Amiral-de-Rigny





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction Page 2

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ... Page 2

1. Informations sur l'établissement Page 4

a) Coordonnées Page 4

b) Responsable d'accessibilité Page 4

c) Consultation du registre public
d'accessibilité Page 5

2. Accessibilité de l'établissement Page 6

a) Formation du personnel d'accueil aux
différentes situations de handicap Page 6

b) Matériel adapté Page 7

3. Certaines prestations ne sont pas accessibles Page 8

a) Étages - Bâtiment principal (B03) Page 8

b) Blocs sanitaires - (Bâtiments B01 et B03) ... Page 9

c) Escaliers - (Bâtiments B02 et B03) Page 10



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Amiral-de-Rigny (Toul)
- N° SIRET : 19541330700016
- Adresse : 23 Rue du Collège, 54201 Toul, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Valérie VINTACHE



- Mail : ce.0541330@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 83 43 04 45



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.   Oui

Le matériel est entretenu et réparé.   Oui

Le personnel connaît le matériel.   Oui



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Étages - Bâtiment principal (B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Absence d'ascenseur. L'accès à l'étage se fait uniquement par des escaliers.
- Espaces situés dans les étages : espaces pédagogiques.



b) Blocs sanitaires - (Bâtiments B01 et B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Absence de WC PMR.

- Présence toutefois de WC plus spacieux dans le bâtiment Restauration (demi tour possible en fauteuil, absence de barre de transfert).



c) Escaliers - (Bâtiments B02 et B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

Certains escaliers ne disposent pas de :

- Bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Nez de marche contrastés et antidérapants.
- Contremarches contrastées, notamment sur la première et la dernière marche de chaque volée.
- Aide à la mobilité possible sur demande.