





## **Introduction**

### **Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?**

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles pour les personnes en situation de handicap.



# Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>Page 2</b>
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
<b>1. Informations sur l'établissement</b> .....	<b>Page 4</b>
a) Coordonnées .....	Page 4
b) Responsable d'accessibilité .....	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité .....	Page 5
<b>2. Accessibilité de l'établissement</b> .....	<b>Page 6</b>
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap .....	Page 6
b) Matériel adapté .....	Page 7
<b>3. Certaines prestations ne sont pas accessibles</b> .....	<b>Page 8</b>
a) Entrée principale rue Paul Mansard (Bâtiment B01) .....	Page 8
b) Étage - Bâtiment principal (B01) .....	Page 9
c) Sous-sol - Bâtiment principal (B01) .....	Page 10
d) Escaliers - Bâtiment principal (B01) .....	Page 11
e) Bloc sanitaire - Bâtiment principal (B01) ....	Page 12



# 1. Informations sur l'établissement

## a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Vauban
- N° SIRET : 19541288700018
- Adresse : Avenue Paul Mansard, 54400 Longwy, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

## b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Anthony FELIKSAK



- Mail : ce.0541288@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 82 23 34 44



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

### c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



## 2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

### **a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap**

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



## **b) Matériel adapté**

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Non



### 3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

#### a) Entrée principale rue Paul Mansard (Bâtiment B01)



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

#### Commentaires :

- Accès par un escalier de 8 marches (absence de rampe d'accès).
- L'entrée de site (rue André Malraux) ainsi que les entrées secondaires sont toutefois de plain-pied et permettent d'accéder au bâtiment principal.
- Aide au cheminement possible sur demande.



## b) Étage - Bâtiment principal (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

### Commentaires :

- Accès uniquement par un escalier (absence d'ascenseur).
- Espaces situés à l'étage : espaces pédagogiques (salle de sciences, salles banalisées, salle d'art plastique...).
- D'autres espaces pédagogiques et l'administration sont toutefois situés au rez-de-chaussée et accessibles.



### c) Sous-sol - Bâtiment principal (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

#### Commentaires :

- Accès uniquement par un escalier (absence d'ascenseur).
- Espaces situés au sous-sol : Gymnase, vestiaires, salle de technologie ...



## d) Escaliers - Bâtiment principal (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

### Commentaires :

- Absence de bande d'éveil à la vigilance.
- Absence de nez de marche contrastés et antidérapants.
- Absence de contremarches contrastées sur la première et la dernière marche des volées.
- Aide possible au déplacement dans l'établissement sur demande.



## e) Bloc sanitaire - Bâtiment principal (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

### Commentaires :

Absence de WC adapté.