




Registre Public d'Accessibilité : Collège de Baccarat





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
 1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 5
 2. Accessibilité de l'établissement	Page 6
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 6
b) Matériel adapté	Page 7
 3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 8
a) Entrée - Bâtiment Admin Externat (B01)	Page 8
b) Accueil - Bâtiment Admin Externat (B01)	Page 9
c) 1er étage - Bâtiment Externat (B04 ou B03) .	Page 10
d) Escaliers - Bâtiment Externat (B02 et B03) .	Page 11



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège de Baccarat (Baccarat)
- N° SIRET : 19540001500010
- Adresse : 1 bis Avenue de la Chapelle, 54120 Baccarat, France.
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Valérie JACQUOT



- Mail : ce.0540001@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 83 76 02 60



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.



Non



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Entrée - Bâtiment Admin Externat (B01)



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Accès par 5 marches montantes (absence de rampe).
- Accès possible de plain pied (avec rampe fixe) depuis l'entrée des élèves.



b) Accueil - Bâtiment Admin Externat (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence de dispositif d'aide à l'audition (boucle magnétique).



c) 1er étage - Bâtiment Externat (B04 ou B03)



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Accès par un escalier (absence d'ascenseur).
- Espaces situés à l'étage : espaces pédagogiques. L'ensemble des cours et prestations peut toutefois être accessible au rez-de-chaussée.



d) Escaliers - Bâtiment Externat (B02 et B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches contrastées sur la 1ère et dernière marche de la volée.
- Absence de nez de marche antidérapants et contrastés.
- Éclairage insuffisant dans certains escaliers.
- Une aide à la mobilité est disponible sur demande.