




Registre Public d'Accessibilité : Collège Edmond de Goncourt





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 5
2. Accessibilité de l'établissement	Page 6
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 6
b) Matériel adapté	Page 7
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 8
a) Entrées (Bâtiment B01/B03/B06)	Page 8
b) Accueil - (Bâtiment B06)	Page 9
c) Administration - (Bâtiment B02)	Page 10
d) Escaliers - (Bâtiment B01)	Page 11



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Edmond de Goncourt
- N° SIRET : 19541956900015
- Adresse : 2 Route de Seichamps, 54425 Pulnoy, France
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Catherine RICHARD



- Mail : ce.0541956@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 83 20 06 46



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Oui

Le matériel est entretenu et réparé.

  Oui

Le personnel connaît le matériel.

  Oui



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Entrées (Bâtiment B01/B03/B06)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Plusieurs entrées réparties sur le site.
- Présence de ressauts compris entre 3 et 9 cm.
- Entrées équipées de courtes rampes permettant un accès de plain-pied. Toutefois, une aide humaine est nécessaire pour les personnes en fauteuil roulant, l'ouverture de la porte et le franchissement de la rampe ne pouvant pas être réalisés simultanément de manière autonome.
- Possibilité d'aide à la mobilité si besoin, sur demande.



b) Accueil - (Bâtiment B06)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

Commentaires :

Absence d'aide à l'audition (type boucle magnétique).



c) Administration - (Bâtiment B02)



- Ce service ne sera pas accessible.



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Largeur de porte d'accès vers certains bureaux trop petite (69 cm).
- Possibilité d'effectuer les échanges dans un espace plus accessible si nécessaire.



d) Escaliers - (Bâtiment B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches contrastées sur la 1ère et dernière marche de la volée.
- Absence de nez de marche antidérapants et contrastés.
- Éclairage insuffisant.
- Une aide à la mobilité est disponible sur demande.