



Registre Public d'Accessibilité : Collège Joliot Curie





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 5
2. Accessibilité de l'établissement	Page 6
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 6
b) Matériel adapté	Page 7
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 8
a) Accueil - Bâtiment Externat (B01)	Page 8
b) Étages - Bâtiment Externat (B01)	Page 9
c) Restauration (B03)	Page 10
d) Escaliers - (Bâtiments B01 et B03)	Page 11



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Joliot Curie (Turquegnieux)
- N° SIRET : 19541333100016
- Adresse : Rue Clémenceau, 54640 Tucquegnieux, France
- Gestionnaire : Département de Meurthe-et-Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Catherine DARS



- Mail : ce.0541333@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 82 21 32 83



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.



Non



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Accueil - Bâtiment Externat (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence d'aide à l'audition (type boucle magnétique).



b) Étages - Bâtiment Externat (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Accès uniquement par des escaliers (absence d'ascenseur).
- Espaces situés dans les étages : espaces pédagogiques (salles sciences, salle de technologie, classe ULIS...).



c) Restauration (B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Située au 1er étage.
- Accès uniquement par des escaliers (absence d'ascenseur).



d) Escaliers - (Bâtiments B01 et B03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches contrastées sur la première et la dernière marche des volées.
- Absence de nez de marche contrastés.
- Éclairage insuffisant dans certains escaliers.
- Possibilité de bénéficier d'une aide à la mobilité sur demande.