



Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 4
a) Coordonnées	Page 4
b) Responsable d'accessibilité	Page 4
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 5
2. Accessibilité de l'établissement	Page 6
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 6
b) Matériel adapté	Page 7
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 8
a) Étages - Bâtiment Externat (B01)	Page 8
b) Escaliers - Bâtiment Externat (B01)	Page 9
c) Sanitaires Filles - Externat (B01)	Page 10



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Jules Ferry (Val-de-Briey)
- N° SIRET : 19540008000014
- Adresse : 5 Avenue de la République, 54150 Val-de-Briey, France
- Gestionnaire : Département de Meurthe et Moselle

b) Responsable d'accessibilité



• Nom du contact : Emilie DELANNOY



• Mail : ce.0540008@ac-nancy-metz.fr



• Téléphone : 03 82 46 09 85



• Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



• Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté nécessitant une maintenance.

  Non



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Étages - Bâtiment Externat (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Non

Commentaires :

- Accès uniquement par des escaliers (absence d'ascenseur).
- Espaces situés dans les étages : espaces pédagogiques.



b) Escaliers - Bâtiment Externat (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches contrastées sur la première et la dernière marche des volées.
- Absence de nez de marche contrastés.
- Possibilité de bénéficier d'une aide à la mobilité sur demande.



c) Sanitaires Filles - Externat (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

  Oui

Commentaires :

- Accès par une marche de 10 cm.

- Présence de sanitaires accessibles PMR, situés de plain-pied sur le site.