



Registre Public d'Accessibilité : Collège Emile Gallé (Lexy)





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction	Page 2
Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ...	Page 2
1. Informations sur l'établissement	Page 5
a) Coordonnées	Page 5
b) Responsable d'accessibilité	Page 5
c) Consultation du registre public d'accessibilité	Page 6
2. Accessibilité de l'établissement	Page 7
a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap	Page 7
b) Matériel adapté	Page 8
3. Certaines prestations ne sont pas accessibles	Page 9
a) Entrée principale du collège	Page 9
b) Accueil - Bâtiment Administration (B02)	Page 10
c) Étages - Bâtiment Externat et Segpa (B05/B06)	Page 11
d) Entrée - Bâtiment Restauration (B04)	Page 12
e) WC PMR	Page 13



f) Escaliers - Bâtiment Externat (B05) Page 14



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Emile Gallé (Lexy)
- N° SIRET : 19541579900012
- Adresse : 23 Rue Albert Lebrun, 54720 Lexy, France
- Gestionnaire : Département de Meurthe et Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Nicolas FIGURA



- Mail : ce.0541579@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 82 25 26 46



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.



Non



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Entrée principale du collège



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Accès unique au site par une série de larges marches de faible hauteur, sans dispositif de franchissement adapté (absence de rampe d'accès).
- Cet accès permet de rejoindre les espaces administratifs ainsi que l'ensemble des bâtiments du collège.



b) Accueil - Bâtiment Administration (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence de dispositif d'aide à l'audition (type boucle magnétique).



c) Étages - Bâtiment Externat et Segpa (B05/B06)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Accès uniquement par des escaliers (absence d'ascenseur).
- Espaces situés dans les étages : espaces pédagogiques (ateliers et salles de cours).



d) Entrée - Bâtiment Restauration (B04)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Accès unique par 5 marches montantes.



e) WC PMR



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence de WC équipés.



f) Escaliers - Bâtiment Externat (B05)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches visuellement contrastées.
- Absence de nez de marche contrastés.
- Possibilité d'aide à la mobilité si besoin, sur demande.