




Registre Public d'Accessibilité : Collège Anatole France (Mont- Saint-Martin)





Introduction

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ?

Le registre public d'accessibilité est un document officiel.

Ce document donne des informations
sur l'accessibilité de l'établissement.

Les informations sont utiles
pour les personnes en situation de handicap.



Table des matières

Introduction Page 2

Le registre public d'accessibilité, c'est quoi ? ... Page 2

1. Informations sur l'établissement Page 5

a) Coordonnées Page 5

b) Responsable d'accessibilité Page 5

c) Consultation du registre public
d'accessibilité Page 6

2. Accessibilité de l'établissement Page 7

a) Formation du personnel d'accueil aux
différentes situations de handicap Page 7

b) Matériel adapté Page 8

3. Certaines prestations ne sont pas accessibles Page 9

a) Entrées -Administration / Externat 1-2
(B01-02-03) Page 9

b) Accueil - Bâtiment Administration (B01) Page 10

c) Étage - Externat 1 (B02) Page 11

d) WC PMR Page 12



e) Escaliers - Extérieurs / bâtiment

Externat 1 (B02) Page 13



1. Informations sur l'établissement

a) Coordonnées

- Nom de l'établissement : Collège Anatole France (Mont-Saint-Martin)
- N° SIRET : 19540088200013
- Adresse : 21 Rue de Lille, 54350 Mont-Saint-Martin, France
- Gestionnaire : Département de Meurthe et Moselle

b) Responsable d'accessibilité



- Nom du contact : Marylène LEONARD



- Mail : ce.0540088@ac-nancy-metz.fr



- Téléphone : 03 82 23 20 71



- Nom du contact : Théophile DEMANGEAT



- Mail : tdemangeat@departement54.fr



• Téléphone : 03 83 94 56 74

c) Consultation du registre public d'accessibilité



Accueil



Site Internet



2. Accessibilité de l'établissement



- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

  Non



- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services.

  Oui

a) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

  Non

Le personnel sera formé.

  Oui



b) Matériel adapté

L'établissement présente du matériel adapté soumis à un contrôle réglementaire.



Non



3. Certaines prestations ne sont pas accessibles

a) Entrées -Administration / Externat 1-2 (B01-02-03)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Présence d'un ressaut de 13 cm pour accéder au cheminement couvert desservant les entrées des bâtiments Administration, Externat 1 et 2.
- Aide possible sur demande pour franchir l'obstacle.



b) Accueil - Bâtiment Administration (B01)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence d'aide à l'audition (type boucle magnétique).



c) Étage - Externat 1 (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

- Accès uniquement par des escaliers (absence d'ascenseur).
- Espaces situés dans les étages : espaces pédagogiques (salle de sciences, salle d'arts plastiques, salles de classe banalisées, salle informatique).



d) WC PMR



- Ce service sera accessible le : 31/12/2030



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Non

Commentaires :

Absence de sanitaires équipés de WC PMR avec équipement spécifique.



e) Escaliers - Extérieurs / bâtiment Externat 1 (B02)



- Ce service sera accessible le : 31/12/2027



- Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :



Oui

Commentaires :

- Absence de bandes d'éveil à la vigilance en haut des escaliers.
- Absence de contremarches visuellement contrastées.
- Absence de nez de marche antidérapants et contrastés sur les escaliers extérieurs.
- Éclairage insuffisant dans certains escaliers.
- Possibilité d'aide la mobilité sur demande.